



ประกาศเทศบาลตำบลนาครีว
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ เทศบาลตำบลนาครีวได้ดำเนินโครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเก็บตัวอย่างน้ำจากประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ ตัวอย่าง (๑๐ จุด) และสุ่มเก็บตัวอย่างจากบ้านเรือนประชาชน ทั้ง ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๑๐ ตัวอย่าง รวมเก็บตัวอย่างน้ำทั้งสิ้น ๒๐ ตัวอย่าง จากนั้นนำตัวอย่างน้ำทั้งหมดมาทดสอบหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ นั้น

เทศบาลตำบลนาครีว จึงขอประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

๑. ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำจากระบบประปาหมู่บ้าน

ลำดับที่	ตัวอย่างน้ำ	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (๑๑๑)	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (๐๓๑)	
๑	บ่อน้ำต้น ม. ๑ บ้านน้ำไทรง (หน้าบ้านเลขที่ ๑๖๕/๒)	ผลบวก (+)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๒	บ่อน้ำต้น ม. ๑ บ้านน้ำไทรง (หน้าบ้านเลขที่ ๔๑)	ผลบวก (++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๓	น้ำประปา หมู่ที่ ๒	ผลบวก (+++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๔	น้ำประปา หมู่ที่ ๕	ผลบวก (+++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๕	น้ำประปา หมู่ที่ ๖	ผลลบ (-)	๐.๒ ppm	สามารถใช้บริโภคได้
๖	น้ำประปา หมู่ที่ ๗	ผลบวก (+)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๗	น้ำประปา หมู่ที่ ๙	ผลบวก (+)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๘	น้ำประปา หมู่ที่ ๑๐	ผลบวก (+++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๙	น้ำประปา หมู่ที่ ๑๑	ผลบวก (+++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๑๐	น้ำประปา หมู่ที่ ๑๒	ผลบวก (++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค

๒. ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำจากบ้านเรือนประชาชน

ลำดับที่	ตัวอย่างน้ำ	ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (๑๑๑)	คลอรีนอิสระ คงเหลือ (๐๓๑)	
๑	บ้านเลขที่ ๑๖๕/๒ ม.๑	ผลบวก (+)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๒	บ้านเลขที่ ๔๑ ม.๑	ผลบวก (+)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๓	บ้านเลขที่ ๓/๓ ม.๒	ผลบวก (++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๔	บ้านเลขที่ ๑๑๕ ม.๕	ผลบวก (+++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๕	บ้านเลขที่ ๓๖/๔ ม.๖	ผลบวก (+++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๖	บ้านเลขที่ ๑๑๙/๑ ม.๗	ผลบวก (++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๗	บ้านเลขที่ ๑๙๙ ม.๙	ผลบวก (++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๘	บ้านเลขที่ ๒๑๓ ม.๑๐	ผลบวก (+)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๙	บ้านเลขที่ ๑๓๖ ม.๑๑	ผลบวก (++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค
๑๐	บ้านเลขที่ ๑๔๘ ม.๑๒	ผลบวก (++)	-	ไม่ควรใช้บริโภค